



Uponor AB
Box 2
721 03 Västerås

T 0223-380 00
F 0223-387 10
W www.uponor.se

Uponor

UPONOR VVS GOLVVÄRME



Uponor Golvvärme i golvvärmspänskiva på träbjälklag

Värmeslingor monterade i golvvärmspänskiva. I spåren monteras golvvärmsplåtar som fördelar värmen från rören. Wirsbo-pePEX Q&E-rör 17x2 mm monteras med 200 mm mellan rören i plåtarna. Golvvärmskivan utgör ett bärande underlag. Övanpå golvvärmspänskivan kan ett laminat- eller parkettgolv monteras direkt, medan plastmatta behöver ett slätare underlag, t ex 10 mm golvspänskiva med spont runt om.

Scanna QR-koden med din smartphone för att se en film på förläggningssättet.

Handläggare
Projektör
Datum
Skala
Sohlberg, Bo
RE139747 GVR 1 REV1
2021-11-24
1:100 [A4]